

# Attestato / Attestation n.CS-08-015

di esecuzione prove / of execution of the Test

IMQ PRIMACONTROL attesta che gli apparecchi sotto indicati sono stati sottoposti ai test previsti dalla norma EN 303-5 per la **classe 3**

IMQ PRIMACONTROL certifies that the below mentioned appliances have been tested in conformity with norm EN 303-5 for **class 3**

Costruttore / Manufacturer

**CMD Service srl**  
C.da Severini, N.23  
66030 Treglio (CH)  
Italia

Tipo di apparecchio / Type of appliance

**Caldaie a biomassa**

Marchio commerciale / Trade mark

**CMD Service**

Modelli / Models

**EVO 20 A; EVO 20 B; EVO 20 C**  
**EVO 26 A; EVO 26 B**  
**EVO 30 A; EVO 30 B**

Norme applicate / Applied Standards

**EN 303-5**

Dati Nominali / Ratings

	Nominal heat		
	EVO 20	EVO 26	EVO 30
CO misurato (al 13% O <sub>2</sub> ) / Mean content of CO to 13% O <sub>2</sub> mg/Nm	171 mg/N <sup>3</sup>	504 mg/N <sup>3</sup>	836 mg/N <sup>3</sup>
Temperatura gas di scarico / Mean flue gas temperature	126 °C	122 °C	117 °C
Potenza nominale fornita / Nominall heat input	20,73 kW	-----	33,62 kW
Potenza nominale resa dichiarata) / Nominal heat output (declared)	19 kW	-----	31,5
Potenza resa all'acqua / Water heat output	16,5 kW	22,0 kW	27,5 kW
Rendimento / Water efficiency	81,02%	81,5%	81,02%
Polveri/Dust	27 mg/N <sup>3</sup>	31 mg/N <sup>3</sup>	34 mg/N <sup>3</sup>
OGC	2 mg/N <sup>3</sup>	3 mg/N <sup>3</sup>	4 mg/N <sup>3</sup>
NOx	111 mg/N <sup>3</sup>	123 mg/N <sup>3</sup>	135 mg/N <sup>3</sup>

Confermiamo che i valori sopraindicati corrispondono a quelli riportati nel:

We confirm that the values above-indicated correspond to those reproduced in the:

Rapporto di Prova / Test Report

**CS-08-015**

Emesso da / Issued by

**IMQ PRIMACONTROL S.R.L.**

**I - 31020 Zoppè - San Vendemiano (TV)**

**Via dell'industria, 55**

Questo attestato di conformità è il risultato delle prove effettuate sul campione di prodotto presentato, seguendo le prescrizioni delle corrispondenti norme specifiche. Esso non implica un giudizio sull'intera produzione.

This certificate of conformity is the result of the tests carried out on the product's sample presented, following the prescriptions of the corresponding specification rules. This doesn't mean a judgement on the whole production.

15/02/2010

DATA



**IMQ**  
primacontrol